

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Калужской области
«Калужский технический колледж»

(ГАПОУ КО «КТК»)

ул. Грабцевское шоссе, д. 126,

г. Калуга, 248009

тел./факс (4842) 59 71 05

e-mail: ktk40@yandex.ru;

<http://www.ktk40.ru>

ОКПО 05317210; ОГРН 1034004750010

ИНН/КПП 4029009596/402901001

от 11.07.2023 № 364

На № _____ от _____



Главному государственному
инспектору г. Калуги,
Бабынинского,
Перемышльского и
Ферзиковского районов по
пожарному надзору –
начальнику межрайонного
отдела надзорной
деятельности и
профилактической работы г.
Калуги, Бабынинского,
Перемышльского и
Ферзиковского районов
УНДиПР ГУ МЧС России по
Калужской области
Овсянникову Д.Н.

Уважаемый Денис Николаевич!

В ответ на Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №56/1 (общежитие по адресу: г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 128) администрация государственного автономного профессионального образовательного учреждения Калужской области «Калужский технический колледж» сообщает о результатах его рассмотрения и выполнения, принятых мерах:

По пунктам 1, 3, 4 предписания запрошены коммерческие предложения на разработку рабочей и сметной документации системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления людьми при пожаре (СОУЭ) 4-го типа, монтаж АПС и СОУЭ (копии прилагаются). Незамедлительное устранение этих нарушений, не предоставляется возможным в связи со значительными финансовыми затратами. Колледж является автономной профессиональной образовательной организацией, имеющей в своей основе бюджетное финансирование. Объемы привлекаемых внебюджетных источников ограничены. Выполнение данных мероприятий по устранению нарушений просим перенести на срок до 01.09.2024г. в связи с планированием данных затрат на следующий финансовый год.

По пункту 2 предписания сообщаем, что блок резервного питания приемно-контрольных приборов заменен на исправный. По пункту 5 - световой оповещатель «Выход» на 1 этаже отремонтирован и в настоящее время исправен. Планы эвакуации при пожаре на 5, 3, 2 этажах здания общежития размещены в соответствии с ориентацией на планах (приведено в соответствие) – пункт 6 предписания. По пункту 7 - дверь лестничной клетки 2 этаж выход на первую лестничную клетку и 1 этаж возле помещений кастаньяши оборудован приспособлением для самозакрывания. На светильники на кухне 3 этажа, в кастаньянской и около места вахтера установлены колпаки (рассеиватели), предусмотренные конструкцией – пункт 8 предписания. По пункту 9 - дымовые пожарные извещатели на 1 этаже комната №4, комната №5 и 2 этаже комната №22, комната №27 будут установлены в срок до 01.09.2023г. По

пункту 10 – частично запрошены технические и эксплуатационные паспорта у заводов изготовителей, частично паспорта есть. По пункту 11 – подвальное помещение освобождено от автомобильной резины, мебели и других предметов. Освобождены пути эвакуации на 2 этаже (убраны самокаты, бытовая техника) – пункт 12 предписания. Заменено первичное средство пожаротушения в комнате коменданта на обеспечивающее тушение соответствующего класса пожара и ранг тушения модельного очага пожара (пункт 13 предписания). Противопожарная дверь электрощитовой оборудована доводчиком – устройством для самозакрывания – пункт 14 предписания. По пункту 15 предписания - противопожарные двери 2-го типа с пределом огнестойкости EI 30 планируется установить в помещения кастаньянской и плотницкой в срок до 01.09.2023г. Испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу проведены 15.10.2022г., в ближайшее время будут проведены за весенний период после приобретения насоса для увеличения давления (пункт 16). По пункту 17 - в журнал внесена информация по испытаниям внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу.

Прошу рассмотреть вопрос о переносе срока устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно исполнения пунктов 1, 3, 4 предписания на 01.09.2024г. в связи с отсутствием дополнительного финансирования колледжа на этот финансовый год (значительные затраты) и планированием данных мероприятий на следующий год.

Приложение

1. Копия коммерческого предложения ООО «Регион безопасности» от 20.06.2023г. №169 в 1 экз. на 1 листе;
2. Копия коммерческого предложения ООО «Телекоммуникационные системы и технологии» от 23.06.2023г. №б/н в 1 экз. на 1 листе.

И.о. директора



Е.С. Белов