



Размещено в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 11.05.2023  
№ 40230061000203630450



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Калужской области

248001, г. Калуга, ул. Кирова, д.9А, тел.: 718-210, E-mail: [emercom@kaluga.ru](mailto:emercom@kaluga.ru)

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Калуги,  
Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов  
УНДиПР ГУ МЧС России по Калужской области

248016, г. Калуга, ул. Чижевского, д.19, корпус 1, тел. 58-88-64, E-mail: [ond-40-1@40.mchs.gov.ru](mailto:ond-40-1@40.mchs.gov.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 56/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению

Калужской области «Калужский технический колледж»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия принятого главным государственным инспектором г. Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов по пожарному надзору - начальником межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области Овсяниковым Денисом Николаевичем № 56 от «11» мая 2023 года.

в период с «15» мая 2023 г. по «26» мая 2023 г.

Государственным инспектором г. Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов Калужской области по пожарному надзору – инспектором межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области, лейтенантом внутренней службы Погосян Анна Сергеевна.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Калужской области «Калужский технический колледж», общежитие

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица — заместитель директора по АХР Крапивина Олеся Курбановна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Отсутствует проектная документация на установки и системы противопожарной защиты.	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ); п. 54 ППР в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 в ред. от 21.05.2021(далее - ППР в РФ); п.5.1. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее СП 484.1311500.2020).	01.09.2023	
2.	Не исправен блок резервного питания приёмно-контрольных приборов.	п.3 ст. 4., п. 4. ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 54 ППР в РФ; п. 6.2. СП 256.1325800.2016, п. 560.5.1, п. 560.5.2 ГОСТ Р 50571.5.56-2013, п. 15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила про-	01.09.2023	

		ектирования» (далее СП 5.13130.2009).		
3.	Не соответствует уровень звука не менее 70 дБ (фактически 45-65 дБ) в комнатах.	п.4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее СП 3.13130.2009); ч. 1 п. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 54 ППР в РФ.	01.09.2023	
4.	Провода и кабели шлейфов и соединительных линий автоматической пожарной сигнализации не соответствуют нормативным требованиям.	ст. 82 п. 2, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 6.13130.2013).	01.09.2023	
5.	Не исправен световой оповещатель «Выход» на 1 этаже.	п. 54 ППР в РФ; ч.1 п.2 ст.1, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.	01.09.2023	
6.	Не соотнесена ориентация планов эвакуации с местами их размещения на 5,3,2 этажах здания.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 9.3.9.4 ГОСТ Р 34428-2018 «Межгосударственный стандарт Системы эвакуационные фотолюминесцентные»	01.09.2023	
7.	Не оборудована дверь лестничной клетки приспособлением для самозакрывания, 2 этаж выход на первую лестничную клетку и 1 этаж возле помещения касстелянши.	п. 14 ППР в РФ.	01.09.2023	
8.	Допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией в кухне 3 этажа, в касстелянской и около места вахтера.	п. 35(в) ППР в РФ.	01.09.2023	
9.	Отсутствуют дымовые пожарные извещатели на 1 этаже комната № 4, комната № 5 и 2 этаже комната № 22, комната № 27.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4 СП 486.131150.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования».	01.09.2023	


10.	Не предусмотрен на каждый огнетушитель, установленный на объекте, специальный паспорт.	ст. 60 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.1.33 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.».	01.09.2023	
11.	Допущено хранение автомобильной резины, мебели и других предметов в подвальном помещении.	п. 16 (б) ППР в РФ.	01.09.2023	
12.	Допущено размещение на путях эвакуации бытовой техники, самокатов на 2 этаже.	п. 27 (б) ППР в РФ.	01.09.2023	
13.	Допускается использование первичных средств пожаротушения, не обеспечивающих тушение соответствующего класса пожара и ранг тушения модельного очага пожара в комнате коменданта (ОП 2).	п. 400, Приложение. № 1 ППР в РФ.	01.09.2023	
14.	Не оборудована устройствами для самозакрывания противопожарная дверь электрощитовой.	п.14 ППР в РФ.	01.09.2023	
15.	Не обеспечено заполнение дверных проёмов помещений кастилянской (прачечная) и помещения № 8 (плотнецкая) противопожарными дверьми 2-го типа с пределом огнестойкости EI 30.	Таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.1.2., п. 5.2.6 СП 4.13130.2013. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	01.09.2023	
16.	Не проведены испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу не реже двух раз в год (весной и осенью).	ч. 1 п. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 7.3.1 ГОСТ Р 59643-2021.	01.09.2023	
17.	Не обеспечено ведение и внесение информации в журнал испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу.	п. 17_1 ППР в РФ.	01.09.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.о. директора государственного автономного профессионального образовательного учреждения Калужской области «Калужский технический колледж» Слесарева Т.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

Государственный инспектор г. Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов по пожарному надзору – инспектор межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области, лейтенант внутренней службы, Погосян Анна Сергеевна



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего контрольное(надзорное) мероприятие)

Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.